

靖发改字〔2019〕90号

签发人：钱 锐

关于靖安城区自来水厂改扩建工程 可行性研究报告的批复

靖安县自来水公司：

你公司报来《关于要求审批靖安城区自来水厂改扩建工程项目可行性研究报告的请示》及相关材料已收悉。为满足靖安县日益增长的用水需求，建设备用水源保障居民用水安全，促进靖安经济社会可持续发展。该可研经江西省水利规划设计研究院编制完成，我委4月12日组织专家评估及设计单位按专家评估意见修改完善，就修改后的可研报告批复如下：

一、项目名称：靖安城区自来水厂改扩建工程。

二、建设地点：靖安县沿河西路与城南大道交汇处东北侧。

三、项目建设规模及主要建设内容：靖安县水厂主体工程（含日产6万吨水厂主体设施土建及设备安装、水厂办公楼装修及综合辅助用房建设、北潦河取水等工程内容）。石马饮用水源引水工程（含石马分层取水塔和引水管道敷设工

程)。石马水源地综合整治工程(含石马水源地污染防治工程、石马水库生态移民工程和保护区规范化建设)。

四、水源：采用石马水库水和北潦河水为水源，互为备用。

五、净水工艺：石马水库(与北潦河水互为备用)-配水井-网格反应平流池-V型滤池-清水池-送水泵房-用户，采用聚合氯化铝为混凝剂，高纯度二氧化氯为消毒剂。

六、项目投资规模及资金来源：项目总投资为24033.21万元(含建设期利息及债券发行费)，其中直接工程费用19116.27万元，工程建设其他费用1629.75万元，基本预备费1763.41万元，建设投资22509.42万元，建设期利息1440.60万元，债券发行费18.01万元，铺底流动资金65.17万元。资金来源：财政专项债18007.55万元，政府资本金6025.66万元。

七、该项目必须进行招投标。

八、项目法人单位：靖安县自来水公司

法人代表：凌冰

项目联系人：叶波夫

联系电话：13879552430

九、项目赋码：2019-360925-46-01-010299

接此批复后，请尽快抓紧委托有相应资质的设计单位编制项目初步设计，尽快报我委组织审批。

附件：靖安城区自来水厂改扩建工程招标事项核准表

2019年5月29日

附表：

靖安城区自来水厂改扩建工程招标事项核准表

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	√			√	√		
设计	√			√	√		
土建工程	√			√	√		
监理	√			√	√		
审核部门核准意见说明：同意核准。							
审核部门盖章 2019-5-29							

